№ п.п.	Диспетчерское наименование	Класс напряжения, кВ	Невостребованная мощность для осуществления ТП, МВА	Прогнозная невостребованная мощность для осуществлния ТП с учетом реализации ИПР, МВА
1	2	3	4	5
	Санкт-Петербург			
1	ПС 110 кВ Карповская (ПС 69)	110/35	62,09	39,14
2	ПС 110 кВ Левашовская (ПС 55)	110/35/6	21,13	21,09
3	ПС 110 кВ Уральская (ПС 104)	110/35/10	15,06	14,99
4	ПС 35 кВ Волхов-Выборгская (ПС 11)	35/6	27,50	30,43
5	ПС 35 кВ Волхов-Петроградская (ПС 12)	35/6	6,57	-
6	ПС 35 кВ Пушкарская (ПС 831)	35/6	13,13	5,99
7	ПС 35 кВ Гулярная (ПС 834)	35/6	-	5,15
8	ПС 35 кВ Провиантная (ПС 838)	35/6	-	6,17
9	ПС 35 кВ Кронверская (ПС 837)	35/6	13,13	5,44
10	ПС 35 кВ Монетная (ПС 830)	35/6	13,12	6,93
11	ПС 35 кВ Посадская (ПС 836)	35/6	13,13	7,20
12	ПС 35 кВ Аптекарская (ПС 833)	35/6	13,06	7,51
13	ПС 35 кВ Гдовская (ПС 832)	35/10	11,09	4,38
14	ПС 110 кВ Завод Либкнехта (ПС 93)	110/10	35,57	35,30
15	ПС 110 кВ Петроградская (ПС 165)	110/10/6	23,37	19,56
16	ПС 110 кВ Выборгская (ПС 190)	110/10	12,05	11,91
17	ПС 35 кВ Осиновая Роща (ПС 612)	35/6	4,65	4,60
18	ПС 35 кВ НИИ ТВЧ (ПС 614)	35/6	0,29	0,24
19	ПС 35 кВ Песочная (ПС 615)	35/10	3,85	3,84
20	ПС 110 кВ Зеленогорская (ПС 41)	110/35/10	6,61	5,64
21	ПС 110 кВ Адамант (ПС 97)	110/10	19,23	18,74
22	ПС 110 кВ Дюны (ПС 127)	110/35/10	1,47	0,68
23	ПС 35 кВ Сестрорецк (ПС 609)	35/10	0,58	1,63
24	ПС 35 кВ Дибуны (ПС 618)	35/6	0,38	0,37
25	ПС 35 кВ Солнечное (ПС 621)	35/10	3,04	2,79
26	ПС 35 кВ Приветнинская	35/10	0,75	0,17
27	ПС 110 кВ Сосновская (ПС 29)	110/35/10/6	41,79	10,14
28	ПС 110 кВ Поэтическая (ПС 89)	110/10	23,70	23,70
29	ПС 110 кВ Завод Светлана (ПС 103)	110/6	10,16	10,08
30	ПС 110 кВ Гражданская (ПС 124)	110/10	6,22	6,01
31	ПС 110 кВ Суздальская (ПС 134)	110/10	66,15	52,91
32	ПС 110 кВ ПГВ - 2 Светлана (ПС 370)	110/10	3,41	3,14
33	ПС 110 кВ Муринская водопроводная станция (ПС 527)	110/10	17,75	16,72
34	ПС 110 кВ Восточная-Коммунальная (ПС 92)	110/10	43,62	43,62
35	ПС 35 кВ Невская (ПС 108)	35/6	0,00	9,92
36	ПС 35 кВ Магнитогорская (ПС 102)	35/6	7,46	7,46
37	ПС 110 кВ СВС Кудрово (ПС 132)	110/35/6	21,21	21,21
38	ПС 110 кВ Охтинская (ПС 184)	110/35/10	12,63	12,50
39	ПС 110 кВ Магнитогорская - новая (ПС 319)	110/10	32,32	28,49
40	ПС 110 кВ Оккервильская (ПС 334)	110/10	20,59	20,51
41	ПС 110 кВ Мирная (ПС 34)	110/35/6	64,09	63,63
42	ПС 110 кВ Обухово (ПС 87)	110/10	6,07	5,93
43	ПС 110 кВ Пролетарская - Дудко (ПС 107)	110/10	18,30	18,07
44	ПС 110 кВ Невский ДСК (ПС 145)	110/10	28,72	28,68
45	ПС 110 кВ Нарымская (ПС 160)	110/10	17,82	17,76
46	ПС 110 кВ Тойота (ПС 161)	110/10	8,18	14,32
47	ПС 110 кВ Завод Алюминиевых конструкций (ПС 347)	110/10	21,28	20,63
48	ПС 110 кВ Звезда (ПС 205) (ММПС)	110/6	11,40	-
49	ПС 35 кВ Волхов-Василеостровская (ПС 13)	35/10/6	42,09	42,08
50	ПС 35 кВ Юнтолово (ПС 870)	35/10	8,19	8,19
51	ПС 110 кВ Гаванская (ПС 131)	110/10/6	51,97	51,97
52	ПС 110 кВ Балтийская (ПС 14)	110/35/6	6,62	6,61
53	ПС 110 кВ Волхов-Южная (ПС 17)	110/35/6	76,80	122,61
54	ПС 110 кВ Варшавская (ПС 70)	110/6	28,17	28,16
55	ПС 110 кВ Краснопутиловская (ПС 19)	110/6	11,97	11,97
56	ПС 35 кВ Адмиралтейская (ПС 40)	35/6	15,68	15,66
57	ПС 110 кВ Рижская (ПС 140)	110/10/6	35,88	35,79
58	ПС 110 кВ Красный треугольник (ПС 88)	110/6	34,80	34,80
59	ПС 110 кВ Сосновая поляна (ПС 156)	110/10/6	10,30	10,27
60	ПС 110 кВ Свердловская (ПС 321)	110/10	9,21	10,90
61	ПС 110 кВ Рубеж (ПС 369)	110/10	0,00	0,00

№ п.п.	Диспетчерское наименование	Класс напряжения, кВ	Невостребованная мощность для осуществления ТП, МВА	Прогнозная невостребованная мощность для осуществлвения ТП с учетом реализации ИПР, МВА
1	2	3	4	5
62	ПС 110 кВ Армалит (ПС 520)	110/6	26,19	25,34
63	ПС 110 кВ Юго-Западные очистные сооружения (ПС 535)	110/10	33,36	30,25
64	ПС 110 кВ Стрельнинская (ПС 65)	110/10/6	0,00	0,00
65	ПС 110 кВ Московская (ПС 45)	110/35/6	0,00	0,00
66	ПС 110 кВ Крыловская (ПС 67)	110/35/6	41,54	44,29
67	ПС 110 кВ Тепличный комбинат (ПС 195)	110/10	0,00	0,00
68	ПС 110 кВ Волковская (ПС 167)	110/10	18,32	17,15
69	ПС 110 кВ Витебская (ПС 309)	110/10	-	29,76
70	ПС 110 кВ Вишерская (ПС 68) (ММПС)	110/11	10,66	-
71	ПС 110 кВ Гагаринская (ПС 61) (БМПС)	110/10	18,08	18,08
72	ПС 35 кВ Шушары (ПС 705)	35/6	0,00	-
73	ПС 220 кВ Купчинская	220/35/10	-	29,98
74	ПС 110 кВ Бородинская (ПС 36)	110/35/6	11,69	11,44
75	ПС 110 кВ Атаманская (ПС 320)	110/10/6	22,08	21,22
76	ПС 110 кВ Боровая (ПС 542)	110/10/6	14,78	20,06
77	ПС 35 кВ Дзержинская (ПС 109)	35/6	1,82	1,70
78	ПС 110 кВ Ткацкая (ПС 90)	110/10	22,73	22,67
79	ПС 110 кВ Озеро Долгое (ПС 96)	110/10	0,00	61,10
80	ПС 110 кВ Лахта (ПС 75)	110/10	29,52	25,30
81	ПС 110 кВ Сестрорецк (ПС 95)	110/10	8,63	8,62
82	ПС 35 кВ Лисий нос (ПС 611)	35/10	1,43	1,22
83	ПС 35 кВ Ольгино (ПС 613)	35/6	2,94	2,94
84	ПС 110 кВ Никитинская (ПС 212)	110/10	8,15	8,06
85	ПС 110 кВ Северная долина (ПС 216)	110/10	8,55	8,16
86	ПС 110 кВ Металлострой (ПС 27)	110/6	10,39	10,37
87	ПС 110 кВ Арматура (ПС 171)	110/6	2,15	1,71
88	ПС 110 кВ Колпино - Правобережная (ПС 510)	110/10	7,37	6,34
89	ПС 110 кВ Ленсоветовская (ПС 210)	110/10	7,14	6,83
90	ПС 110 кВ Саперная-мебельная (ПС 77)	110/6	12,52	12,52
91	ПС 110 кВ Усть-Славянка (ПС 80)	110/6	7,66	7,63
92	ПС 35 кВ Понтонная (ПС 33)	35/6	3,29	3,29
93	ПС 110 кВ Пушкин-Южная (ПС 185)	110/10/6	25,53	25,29
94	ПС 35 кВ Пулково (ПС 704)	35/6	3,13	2,57
95	ПС 110 кВ Пушкин-северная (ПС 711)	110/35/10/6	18,78	31,36
96	ПС 35 кВ Детскосельская (ПС 714)	35/10	6,79	6,79
97	ПС 110 кВ Ломоносовская (ПС 39)	110/35/6	34,06	33,85
98	ПС 110 кВ Красное Село (ПС 154)	110/10/6	34,45	34,33
99	ПС 110 кВ Университет (ПС 196)	110/35/6	0,00	0,00
100	ПС 110 кВ Мартышкино (ПС 502)	110/10	8,06	8,06
101	ПС 110 кВ КЭ ЦБЗ (ПС 514)	110/10/6	5,09	5,07
102	ПС 110 кВ Дамба-3 (ПС 223)	110/35/6	20,01	18,60
103	ПС 35 кВ Ораниенбаумская (ПС 23)	35/6	2,99	2,99
104	ПС 35 кВ Броня (ПС Брн)	35/10	3,27	3,27
105	ПС 35 кВ Гидроприбор (ПС Гп)	35/6	0,00	0,00
106	ПС 110 кВ Правобережная (ПС 174)	110/10	14,93	14,85
107	ПС 110 кВ Павловск (ПС 521)	110/10/6	5,09	5,06
108	ПС 110 кВ Кутузовская (ПС 119)	110/10/6	36,90	36,85
109	ПС 110 кВ Ржевка (ПС 24)	110/10/6	5,44	21,23
110	ПС 110 кВ Новоржевская (ПС 46)	110/6	33,78	33,76
111	ПС 110 кВ Пискарёвка (ПС 155)	110/35/10	8,56	8,56
112	ПС 110 кВ Коллонтай (ПС 173)	110/10	36,41	36,41
113	ПС 110 кВ Дудергофская (ПС 554)	110/10/10	10,08	10,07
114	ПС 110 кВ Юсуповская (ПС 110)	110/10/6	30,00	29,78
115	ПС 110 кВ Стенд (ПС 94)	110/10	28,97	23,79
116	ПС 110 кВ Крестовская (ПС 357)	110/10	18,71	15,26
117	ПС 110 кВ Автозаводская (ПС 99)	110/10	21,50	21,49
118	ПС 110 кВ Петродворец (ПС 197)	110/10/6	16,18	15,80
119	ПС 110 кВ Синопская (ПС 121)	110/10	29,60	29,60
120	ПС 110 кВ Конная (ПС 64)	110/10	45,31	45,31
121	ПС 110 кВ Невская Губа (ПС 76)	110/20	63,32	62,55
122	ПС 110 кВ Каменка (ПС 100)	110/10	22,72	20,36
123	ПС 110 кВ Баррикада (ПС 276)	110/10	15,03	15,03
124	ПС 110 кВ Красный Октябрь	110/35/6	14,86	13,97
125	ПС 110 кВ Цветная (ПС 120)	110/10	11,90	11,90

№ п.п.	Диспетчерское наименование	Класс напряжения, кВ	Невостребованная мощность для осуществления ТП, МВА	Прогнозная невостребованная мощность для осуществлвения ТП с учетом реализации ИПР, МВА
1	2	3	4	5
126	ПС 35 кВ на территории ТЭЦ-17	35/6	1,38	1,38
127	КТПМ 35 кВ Петровская	110/10	-	9,52
128	ПС 110 кВ Намыв-2	110/10	-	26,50
129	ПС 110 кВ Графтио (ПС 118)	110/10	32,21	32,21
130	ПС 110 кВ Жемчужная (ПС 202)	110/10	-	30,57
131	ПС 110 кВ Авиагородок (ПС 117)	110/10	15,19	15,18
132	ПС 110 кВ ДК Порт (ПС 59)	110/20	26,28	22,38
133	ПС 110 кВ Горелово (ПС 222)	110/35/10	0,00	0,00
134	ПС 110 кВ Марьино (ПС 49)	110/10	-	32,35
135	ПС 110 кВ Троицкая	110/10/6	-	0,00
	Ленинградская область			
136	ПС 110 кВ Назия (ПС 30)	110/35/10	2,11	2,10
137	ПС 35 кВ ЦРП г.Кириши (ПС 40)	35/10/10	8,99	8,98
138	ПС 110 кВ Глажево (ПС 187)	110/10	0,00	0,00
139	ПС 110 кВ Синявино (ПС 193)	110/35/10	2,73	2,71
140	ПС 35 кВ Путилово (ПС 731)	35/10	2,69	2,67
141	ПС 110 кВ Мгинская (ПС 324)	110/10	6,87	6,87
142	ПС 110 кВ Пчева (ПС 332)	110/10	0,90	0,90
143	ПС 110 кВ Вындин остров (ПС 337)	110/10	4,68	4,68
144	ПС 110 кВ Бережки (ПС 338)	110/10	0,00	0,00
145	ПС 110 кВ Штурм (ПС 340)	110/35/10	0,84	0,83
146	ПС 110 кВ Шум (ПС 377)	110/35/10	0,00	0,00
147	ПС 35 кВ Сухое (ПС 25)	35/10	2,11	2,10
148	ПС 110 кВ Северная птицефабрика (ПС 390)	110/10	8,64	8,63
149	ПС 110 кВ Пупышево (ПС 522)	110/10	5,24	5,24
150	ПС 110 кВ Салют (ПС 524)	35/10	2,41	2,41
151	ПС 110 кВ Посадников остров (ПС 536)	110/10	5,92	5,92
152	ПС 110 кВ Подпорожская (ПС 201)	110/35/6	26,33	26,33
153	ПС 35 кВ Лесокомбинат (СЭЛК) (ПС 35)	35/6	2,45	2,45
154	ПС 35 кВ Андроновская (ПС 36)	35/10	0,70	0,70
155	ПС 35 кВ ВГЦЗ (ПС 39)	35/10	1,64	1,64
156	ПС 110 кВ Ольховец (ПС 327)	110/10	1,52	1,52
157	ПС 35 кВ Лодейнопольская (ПС 31)	35/6	4,77	4,69
158	ПС 35 кВ Свирская (ПС 34)	35/10	1,37	1,37
159	ПС 110 кВ Русско-Высоцкая (ПС 153)	110/10	1,30	1,04
160	ПС 110 кВ Аннино (ПС 191)	110/10	0,00	0,00
161	ПС 110 кВ Встреча (ПС 316)	110/10	7,82	7,75
162	ПС 110 кВ КС-2 (ПС 345)	110/6	0,53	0,07
163	ПС 110 кВ Скворицы (ПС 391)	110/10	1,00	0,67
164	ПС 110 кВ Большевик (ПС 395)	110/10	1,35	1,10
165	ПС 110 кВ Кронштадтская (ПС 257)	110/10	2,35	2,28
166	ПС 110 кВ Гостилицы (ПС 344)	110/35/10	0,00	0,00
167	ПС 35 кВ Дятлицы (ПС Дт)	35/10	2,13	1,98
168	ПС 110 кВ Шундорово (ПС 367)	110/10	0,00	0,00
169	ПС 110 кВ Сосновый Бор-1 (ПС 168)	110/10/10	7,17	7,17
170	ПС 110 кВ Сосновый Бор-2 (ПС 169)	110/6/6	19,19	19,19
171	ПС 110 кВ Копорье (ПС 203)	110/10	2,76	2,76
172	ПС 110 кВ Сосновый Бор-3 (ПС 220)	110/10/6	34,76	34,76
173	ПС 110 кВ База отдыха (ПС 242)	110/10	4,94	4,74
174	ПС 110 кВ Коваши (ПС 333)	110/10	13,17	13,17
175	ПС 35 кВ Лопухинка (ПС Лпх)	35/10	1,42	1,31
176	ПС 35 кВ Ижора (ПС Иж)	35/10	1,72	1,72
177	ПС 35 кВ Спиринская (ПС Сп)	35/10	0,00	0,00
178	ПС 35 кВ Гостилицы (ПС Гст)	35/10	0,56	0,56
179	ПС 35 кВ Ирмино (ПС Ирм)	35/6	0,02	0,01
180	ПС 35 кВ Низино (ПС Нз)	35/10	8,36	8,35
181	ПС 35 кВ Кейкино (ПС 18)	35/10	0,00	0,00
182	ПС 110 кВ Фосфорит-1 (ПС 214)	110/35/6	53,98	53,96
183	ПС 35 кВ Жабино (ПС 6)	35/10	0,86	0,83
184	ПС 110 кВ Вистино (ПС 292)	110/10	0,00	0,00
185	ПС 110 кВ Велькота (ПС 306)	110/35/10	5,83	5,39
186	ПС 35 кВ Котлы (ПС 3)	35/10	2,76	2,25
187	ПС 35 кВ Рассия (ПС 11)	35/10	0,50	0,41
188	ПС 110 кВ Клопицы (ПС 396)	110/10	3,12	3,10

№ п.п.	Диспетчерское наименование	Класс напряжения, кВ	Невостребованная мощность для осуществления ТП, МВА	Прогнозная невостребованная мощность для осуществлвения ТП с учетом реализации ИПР, МВА
1	2	3	4	5
189	ПС 110 кВ Вруда (ПС 518)	110/10	5,27	5,27
190	ПС 110 кВ Поповка (ПС 482)	110/35/10	18,43	18,43
191	ПС 35 кВ Тельмана (ПС 715)	35/10	0,00	0,00
192	ПС 110 кВ Шамокша (ПС 248)	110/10	2,08	2,08
193	ПС 110 кВ Алеховщинская (ПС 323)	110/35/10	4,17	4,17
194	ПС 35 кВ Алеховщинская (ПС 33)	35/10	2,32	-
195	ПС 35 кВ Тервеничи (ПС 40)	35/10	2,01	2,00
196	ПС 110 кВ Яровщина (ПС 394)	110/10	5,87	5,87
197	ПС 110 кВ Рассвет (ПС 532)	110/35/10	7,86	7,86
198	ПС 35 кВ Доможирово (ПС 32)	35/10	2,64	2,64
199	ПС 35 кВ Обрино (ПС 9)	35/10	3,66	3,60
200	ПС 35 кВ Окулово (ПС 14)	35/10	2,33	2,33
201	ПС 110 кВ Чудцы (ПС 115)	110/10	2,28	2,28
202	ПС 110 кВ Сомино (ПС 164)	110/10	5,50	5,50
203	ПС 110 кВ Подборовье (ПС 206)	110/10	5,50	5,50
204	ПС 110 кВ Ефимовская (ПС 339)	110/35/10	0,00	0,00
205	ПС 35 кВ Климово (ПС 17)	35/10	3,75	3,75
206	ПС 35 кВ Михалево (ПС 10)	35/10	2,06	2,06
207	ПС 35 кВ Радогощь (ПС 16)	35/10	0,64	0,63
208	ПС 110 кВ Ольеши (ПС 528)	110/10	2,33	2,33
209	ПС 110 кВ Ошта (ПС 141)	110/35/10	5,27	5,27
210	ПС 35 кВ Вознесенская (ПС 38)	35/10	4,20	4,20
211	ПС 110 кВ Гоморовичи (ПС 215)	110/10	2,28	2,28
212	ПС 110 кВ Андроновская (ПС 326)	110/10	1,30	1,30
213	ПС 110 кВ Никольская (ПС 368)	110/10	7,93	7,93
214	ПС 110 кВ Вознесенье (ПС 546)	110/10	1,38	1,36
215	ПС 110 кВ Новосаратовка (ПС 123)	110/6	11,77	11,77
216	ПС 110 кВ Манушкино - Разметелево (ПС 244)	110/10	1,17	3,79
217	ПС 110 кВ Колтуши (ПС 294)	110/10/6	20,84	20,53
218	ПС 110 кВ Лепсари (ПС 325)	110/35/10	0,00	0,00
219	ПС 110 кВ Невская дубровка (ПС 362)	110/10	10,90	10,80
220	ПС 110 кВ Янино (ПС 374)	110/10	3,00	2,57
221	ПС 110 кВ Ильинка (ПС 525)	110/10/10	0,00	10,23
222	ПС 110 кВ ЗАО "Форд-Всеволожск" (ПС 526)	110/10/10	36,79	36,14
223	ПС 35 кВ СВС (ПС 630)	35/6	2,32	2,32
224	ПС 35 кВ Романовка (ПС 635)	35/6	5,97	5,43
225	ПС 35 кВ Красная звезда (ПС 639)	35/6	0,00	2,94
226	ПС 35 кВ Пугарево (ПС 640)	35/6	1,43	1,43
227	ПС 110 кВ Кудрово (ПС 335)	110/10/10	47,49	47,49
228	ПС 110 кВ Институт (ПС 58)	110/6	10,57	10,51
229	ПС 110 кВ Батово (ПС 142)	110/35/10	0,00	0,00
230	ПС 35 кВ Новинка (ПС Нов)	35/10/6	3,26	3,26
231	ПС 110 кВ Промзона-1 (ПС 224)	110/10/6	0,00	0,00
232	ПС 110 кВ Мариенбург (ПС 225)	110/35/6	11,21	9,49
233	ПС 35 кВ Войсковицы (ПС Вск)	35/10	1,79	1,79
234	ПС 110 кВ Белогорка (ПС 259)	110/10	4,76	4,75
235	ПС 110 кВ Вырица (ПС 322)	110/35/10	3,25	3,07
236	ПС 35 кВ Вырица (ПС Вц)	35/10	0,00	0,00
237	ПС 35 кВ Кобралово (ПС Коб)	35/10	0,00	0,00
238	ПС 110 кВ Ленинградская картонная фабрика (ПС 354)	110/35/6	13,38	13,28
239	ПС 35 кВ Коммунар (ПС Кмр)	35/6	0,00	0,00
240	ПС 35 кВ Лукаши (ПС Лк)	35/6	3,33	3,33
241	ПС 35 кВ Новый свет - 1 (ПС Нсв-1)	35/10	0,00	0,00
242	ПС 35 кВ Новый свет - 2 (ПС Нсв-2)	35/10	4,78	4,78
243	ПС 110 кВ Войсковицы (ПС 366)	110/10	0,66	0,64
244	ПС 35 кВ Гатчина (ПС Гт)	35/6	0,00	0,00
245	ПС 35 кВ Кобрино (ПС Кб)	35/10	4,39	4,39
246	ПС 35 кВ Мыза (ПС Мз)	35/10	1,02	1,01
247	ПС 35 кВ Орлино (ПС Орл)	35/10	1,25	1,24
248	ПС 35 кВ Пламя (ПС Пм)	35/10	3,30	3,30
249	ПС 35 кВ Сусанино (ПС Сс)	35/6	0,46	0,46
250	ПС 35 кВ Тайцы (ПС Тц)	35/6	1,97	1,96
251	ПС 110 кВ Истинка (ПС 116)	110/10	22,46	22,45
252	ПС 35 кВ Пудость (Тяговая-4)	35/10	0,59	0,58

№ п.п.	Диспетчерское наименование	Класс напряжения, кВ	Невостребованная мощность для осуществления ТП, МВА	Прогнозная невостребованная мощность для осуществлвения ТП с учетом реализации ИПР, МВА
1	2	3	4	5
253	ПС 35 кВ Борницы (ПС Бр)	35/10	0,92	0,92
254	ПС 35 кВ Юбилейная (ПС Юб)	35/10	1,75	1,74
255	ПС 110 кВ Волосово (ПС 189)	110/35/10/10	5,31	5,23
256	ПС 35 кВ Бегуницы (ПС Бг)	35/10	1,92	1,89
257	ПС 35 кВ Сосницы (ПС Сн)	35/10	1,23	1,23
258	ПС 35 кВ Кикерино (ПС Кк)	35/10	2,73	2,70
259	ПС 35 кВ Елизаветино (ПС Елз)	35/10	0,00	0,00
260	ПС 110 кВ Калитино (ПС 355)	110/10	2,63	2,62
261	ПС 35 кВ Володарская (ПС 37)	35/10	0,90	0,89
262	ПС 35 кВ Торошковичи (ПС 41)	35/10	0,20	0,20
263	ПС 110 кВ Луга (ПС 48)	110/35/10	26,55	26,36
264	ПС 35 кВ Скреблово (ПС 31)	35/10	5,62	5,45
265	ПС 35 кВ Оредеж (ПС 35)	35/10	0,30	0,29
266	ПС 35 кВ Южная (ПС 36)	35/10	0,00	0,00
267	ПС 35 кВ Пионерская (ПС 39)	35/10	2,43	2,42
268	ПС 110 кВ Жельцы (ПС 144)	110/10	5,77	5,69
269	ПС 110 кВ Милодеж (ПС 260)	110/35/10	1,94	1,93
270	ПС 110 кВ Красный Маяк (ПС 262)	110/10	4,15	4,13
271	ПС 110 кВ Сырец (ПС 290)	110/10	1,35	1,35
272	ПС 110 кВ Серебрянка (ПС 379)	110/35/10	0,00	0,00
273	ПС 35 кВ Вердуга (ПС 33)	35/10	0,34	0,34
274	ПС 35 кВ Ретюнь (ПС 42)	35/10	1,80	1,80
275	ПС 110 кВ Торковичи (ПС 531)	110/10	5,66	5,66
276	ПС 110 кВ Дзержинка (ПС 534)	110/10	9,08	9,08
277	ПС 110 кВ Пехенец (ПС 538)	110/10	4,87	4,87
278	ПС 110 кВ Федоровская (ПС 211)	110/10	0,00	0,00
279	ПС 110 кВ Родина (ПС 209)	110/10	2,40	0,69
280	ПС 110 кВ Сланцы-Цемент (ПС 219)	110/10/10	59,06	59,06
281	ПС 110 кВ Яблоницы (ПС 239)	110/10	1,28	1,28
282	ПС 110 кВ Кингисепп-город (ПС 243)	110/35/10	2,34	2,12
283	ПС 35 кВ Фалилеево (ПС 2)	35/10	1,07	1,07
284	ПС 35 кВ Алексеевка (ПС 12)	35/10	0,73	0,50
285	ПС 35 кВ Кингисеппская (ПС 17)	35/10	0,00	0,00
286	ПС 110 кВ Осьмино (ПС 258)	110/35/10	2,18	2,18
287	ПС 35 кВ Старополье (ПС 15)	35/10	0,00	0,00
288	ПС 35 кВ Рель (ПС 43)	35/10	3,45	3,45
289	ПС 110 кВ Выскатка (ПС 291)	110/35/10	1,99	1,98
290	ПС 35 кВ Рудно (ПС 16)	35/10	1,26	1,26
291	ПС 35 кВ Новоселье (ПС 19)	35/10	1,01	1,01
292	ПС 110 кВ Сабск (ПС 336)	110/10	1,59	1,41
293	ПС 110 кВ Молосковицы (ПС 376)	110/10	6,69	6,69
294	ПС 110 кВ Сланцевский регенераторный завод (ПС 351)	110/35/6	11,17	11,17
295	ПС 35 кВ Загривье (ПС 13)	35/10	0,49	0,49
296	ПС 35 кВ Сланцы (ПС 14)	35/6	3,46	3,46
297	ПС 35 кВ Гостицы (ПС 20)	35/10	0,54	0,53
298	ПС 110 кВ Порт (ПС 549)	110/10/10	2,66	0,00
299	ПС 110 кВ Ивановская (ПС 207)	110/35/10	24,69	24,69
300	ПС 35 кВ Павлово новая (ПС 729)	35/10	2,08	2,08
301	ПС 35 кВ Отрадное (ПС 730)	35/10	4,23	4,23
302	ПС 35 кВ Щеглово (ПС 631)	35/10	0,00	0,00
303	ПС 35 кВ Дунай (ПС 632)	35/6	0,00	0,21
304	ПС 35 кВ Ладожское озеро (ПС 633)	35/10	0,29	0,27
305	ПС 35 кВ Завод Сокол (ПС 52)	35/6	0,85	0,85
306	ПС 35 кВ Ваганово (ПС 636)	35/10	0,17	0,16
307	ПС 35 кВ Ладожская насосная (ПС 638)	35/6	3,07	2,67
308	ПС 35 кВ РЦ-11 (ПС 713)	35/10	9,49	9,49
309	ПС 35 кВ Мга (ПС 720)	35/6	5,54	5,38
310	ПС 35 кВ Новолисино (ПС 725)	35/6	0,00	0,00
311	ПС 35 кВ Поселковая (ПС 726)	35/6	1,44	1,15
312	ПС 35 кВ Арбузово (ПС 728)	35/10	0,81	0,80
313	ПС 35 кВ Девяткино (ПС 50)	35/6	3,64	3,63
314	ПС 35 кВ Паша - 2 (ПС 20)	35/10	2,99	2,81
315	ПС 35 кВ Паша - 1 (ПС 21)	35/10	1,69	1,68
316	ПС 35 кВ Потанино (ПС 22)	35/10	2,12	2,10

№ п.п.	Диспетчерское наименование	Класс напряжения, кВ	Невостребованная мощность для осуществления ТП, МВА	Прогнозная невостребованная мощность для осуществлвения ТП с учетом реализации ИПР, МВА
1	2	3	4	5
317	ПС 35 кВ Селиваново (ПС 23)	35/6	1,72	1,72
318	ПС 35 кВ Бабино (ПС 24)	35/10	4,60	4,58
319	ПС 110 кВ Кисельная (ПС 226)	110/10	1,62	1,62
320	ПС 110 кВ Новая Ладога (ПС 227)	110/35/10	3,32	3,27
321	ПС 110 кВ Колчаново (ПС 295)	110/10	0,55	0,54
322	ПС 110 кВ Обитай (ПС 378)	110/10	0,84	0,84
323	ПС 110 кВ Волхов (ПС 393)	110/10	1,04	1,04
324	ПС 110 кВ Мыслинская (ПС 208)	110/10	0,96	0,96
325	ПС 110 кВ Тихвин-Западная (ПС 147)	110/10	10,56	10,56
326	ПС 110 кВ Бокситогорская (ПС 32)	110/35/6	19,74	19,73
327	ПС 35 кВ Маркули (ПС 13)	35/10	1,33	1,32
328	ПС 110 кВ Тихвин - город (ПС 143)	110/35/10	1,01	0,67
329	ПС 35 кВ Тихвин (ПС 4)	35/10	3,18	3,17
330	ПС 35 кВ Ново-Андреево (ПС 15)	35/10	5,12	5,05
331	ПС 110 кВ Культура (ПС 162)	110/10	1,09	1,09
332	ПС 110 кВ Дыми (ПС 249)	110/10	1,63	1,63
333	ПС 110 кВ Газокомпрессорная (ПС 293)	110/10	4,28	4,28
334	ПС 110 кВ Палуя (ПС 329)	110/35/10	3,68	3,66
335	ПС 35 кВ Пашозеро (ПС 12)	35/10	1,33	1,32
336	ПС 110 кВ Мозолево (ПС 389)	110/10	5,54	5,54
337	ПС 110 кВ Кайвакса (ПС 516)	110/35/10	0,34	0,33
338	ПС 35 кВ Бор (ПС 2)	35/10	1,77	1,77
339	ПС 35 кВ Пяхта (ПС 5)	35/10	2,05	2,05
340	ПС 35 кВ Коськово (ПС 6)	35/10	6,12	6,12
341	ПС 35 кВ Ганьково (ПС 11)	35/10	1,30	1,30
342	ПС 35 кВ Бобочинская	35/10	0,00	0,00
343	ПС 35 кВ Гавриловская	35/10	2,46	2,46
344	ПС 35 кВ Рябовская	35/10	1,82	1,74
345	ПС 110 кВ Красносельская (ПС 331)	110/10	1,15	1,01
346	ПС 110 кВ Каменногорская-1 (ПС 56)	110/35/10	13,06	12,53
347	ПС 35 кВ Каменногорская	35/10	3,68	3,68
348	ПС 35 кВ Лесогорская	35/10	3,66	2,45
349	ПС 35 кВ Пруды	35/6	0,49	0,49
350	ПС 110 кВ Возрождение (ПС 318)	110/10	10,29	10,27
351	ПС 110 кВ Бородинская-1 (ПС 533)	110/35/10	2,69	2,62
352	ПС 110 кВ Кузнечная (ПС 57)	110/35/6	10,94	10,93
353	ПС 110 кВ Мельниково (ПС 519)	110/10	0,64	0,58
354	ПС 35 кВ Выборг-городская (ПС 25)	35/6	1,46	1,46
355	ПС 110 кВ Выборг-районная (ПС 26)	110/35/10	0,00	0,00
356	ПС 35 кВ Гончаровская	35/10	0,34	0,26
357	ПС 35 кВ Перовская	35/10	1,22	1,20
358	ПС 35 кВ Кондратьевская	35/10	0,00	0,00
359	ПС 35 кВ Калининская	35/10/6	0,88	0,74
360	ПС 110 кВ Выборг-южная (ПС 159)	110/35/10	11,50	11,50
361	ПС 35 кВ Стапель	35/6	6,82	6,82
362	ПС 35 кВ Прибыловская	35/10	3,16	3,14
363	ПС 35 кВ Токаревская	35/10	3,10	3,09
364	ПС 110 кВ РЦ-11 (ПС 500)	110/10/10	17,53	17,53
365	ПС 110 кВ Тосно (ПС 483)	110/35/10	9,83	9,78
366	ПС 110 кВ Тосно-новая (ПС 539)	110/10	17,16	17,16
367	ПС 35 кВ Тосно (ПС 716)	35/10	1,97	1,97
368	ПС 35 кВ Нурма (ПС 718)	35/10	5,38	5,27
369	ПС 35 кВ Шапки (ПС 719)	35/10	0,28	0,20
370	ПС 35 кВ Андрианово (ПС 722)	35/10	0,00	0,00
371	ПС 35 кВ Ульяновка (ПС 724)	35/6	0,05	0,05
372	ПС 110 кВ Никольское ЛСР (ПС 198)	110/10	23,59	23,59
373	ПС 110 кВ Рябово (ПС 484)	110/35/10	5,90	5,88
374	ПС 35 кВ Сельцо (ПС 721)	35/10	0,00	0,00
375	ПС 35 кВ Любань (ПС 723)	35/10	0,06	0,06
376	ПС 35 кВ Трубников Бор (ПС 732)	35/10	1,28	1,25
377	ПС 110 кВ Липки (ПС 349)	110/35/10	1,66	1,62
378	ПС 35 кВ Пельгора (ПС 717)	35/6	2,30	2,30
379	ПС 110 кВ Гарболовская (ПС 43)	110/35/10	0,00	0,00
380	ПС 35 кВ Лемболово (ПС 603)	35/10	0,00	0,00

№ п.п.	Диспетчерское наименование	Класс напряжения, кВ	Невостребованная мощность для осуществления ТП, МВА	Прогнозная невостребованная мощность для осуществлвения ТП с учетом реализации ИПР, МВА
1	2	3	4	5
381	ПС 35 кВ Васкелово (ПС 620)	35/10	5,69	5,53
382	ПС 35 кВ Новотоксовская (ПС 628)	35/10	0,00	0,00
383	ПС 35 кВ Токсово (ПС 601)	35/10	3,89	3,89
384	ПС 110 кВ ГИПХ (ПС 51)	110/6/6	6,65	6,52
385	ПС 110 кВ Сертолово (ПС 537)	110/35/10	3,51	3,11
386	ПС 35 кВ Касимово (ПС 607)	35/6	0,00	0,00
387	ПС 110 кВ Лупполово (ПС 365)	110/35/10	1,85	1,52
388	ПС 35 кВ Агат	35/10	2,25	2,14
389	ПС 35 кВ Красноборская (ПС 606)	35/10	0,00	0,00
390	ПС 110 кВ Победа (ПС 158)	110/35/10	0,00	5,98
391	ПС 35 кВ Цвелодубовская	35/10	1,01	0,98
392	ПС 35 кВ ЛАДА	35/10	0,00	0,00
393	ПС 35 кВ Семиозерье	35/6	0,79	0,79
394	ПС 35 кВ Молодёжная	35/10	3,16	2,90
395	ПС 35 кВ Житковская	35/10	0,00	0,00
396	ПС 110 кВ Первомайская (ПС 375)	110/35/10	4,57	4,50
397	ПС 35 кВ Кирилловская	35/10	4,70	4,70
398	ПС 35 кВ Симагино	35/10	2,74	2,73
399	ПС 35 кВ Гранит	35/10	2,58	2,55
400	ПС 35 кВ Первомайская	35/10	1,11	1,11
401	ПС 110 кВ Приозерская (ПС 166)	110/35/10	0,00	0,00
402	ПС 110 кВ Плодовое (ПС 511)	110/10	33,55	33,41
403	ПС 35 кВ Красноармейская	35/10	0,00	0,00
404	ПС 110 кВ Запорожская (ПС 304)	110/10	1,41	1,28
405	ПС 110 кВ Мичуринская (ПС 330)	110/35/10	0,00	0,00
406	ПС 110 кВ Сосновская (ПС 547)	110/35/10	0,00	2,00
407	ПС 35 кВ Сапёрная	35/10	0,00	2,46
408	ПС 110 кВ Мега (ПС 98)	110/10/10	14,15	5,51
409	ПС 110 кВ Огоньки (ПС 315)	110/10/10	21,27	20,82
410	ПС 35 кВ Лужки	35/10	1,27	1,27
411	ПС 35 кВ Заполье	35/10	4,47	5,91
412	ПС 110 кВ Ромашки (ПС 450)	110/10	5,04	6,19
413	ПС 110 кВ Новоселье (ПС 175)	110/10	34,43	33,93
414	ПС 110 кВ Ясень (ПС 270)	110/10	10,50	10,50
415	ПС 110 кВ Кузёмкино (ПС 372)	110/10	8,17	8,17
416	ПС 35 кВ Опорная (ПС Опр)	35/10	0,14	0,53
417	ПС 35 кВ Бухта	35/10	24,75	24,75
418	ПС 35 кВ Ермиловская	35/10	0,81	0,80
419	ПС 110 кВ Усть-Луга (ПС 505)	110/10	0,00	0,00
420	ПС 35 кВ Осельки (ПС 604)	35/10	0,64	0,61
421	ПС 35 кВ Тесово-4 (ПС 7)	35/10	1,43	1,43
422	ПС 35 кВ Поречье (ПС 21)	35/10	0,90	0,90