



<p>Согласовано: Руководитель ЦМТУ</p>  <p>ЦМТУ Росстандарта</p> <p>Сертификат: 272022dda1a46da235546aa350f45360b733a68a</p> <p>Владелец: Калиникова Марина Григорьевна</p> <p>Действителен: с 28.04.2023 по 21.07.2024</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p>	<p>Утверждаю: Директор филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети»</p>  <p style="text-align: right;">С.А. Виноградов</p>
---	---

Программа мероприятий

09.02.2024 № 620 предотвращению причинения вреда, связанного с обращением продукции

1. Производитель продукции:

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети», расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 64.

2. Идентификация продукции:

Марка	Коммерческое наименование (тип)	Период производства	Период реализации	Количество продукции
Электрическая энергия переменного тока чистотой 50 Гц	Техническое электричество	нет	нет	В соответствии с объемами потребления

3. Описание неисправности (дефекта) продукции:

Согласно обращению потребителя, возможное несоответствие показателей электрической энергии требованиям ГОСТ 32144-2013 (высокое напряжение) по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Малый Луцк, д. 55.

4. Описание способа ремонтного воздействия:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный
1	Уведомление потребителя о возможном несоответствии продукции (электроэнергии) требованиям ГОСТ, о запланированных работах по данной программе путем направления письма.	1 кв. 2024 г.	Начальник ОМиККЭ Рыбкин А.В.
2	Уведомление потребителя о запланированных работах по данной программе путем размещения объявления на информационной доске в населенном пункте.	1 кв. 2024 г.	ЗНР главный инженер КРЭС Новиков Р.В.
3	Инициирование размещения на сайте ПАО «Россети Ленэнерго» информации о запланированных работах в н.п. М.Луцк по данной программе.	1 кв. 2024 г.	ЗГИ по эксплуатации Магдалинов В.В.
4	Выполнение ремонта ВЛ-0,4 кВ от ТП-6010 Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ,	2 кв. 2024 г.	ЗНР главный инженер КРЭС Новиков Р.В.

	влияющих на качество передаваемой электроэнергии.		Начальник ОКС Кирилаев М.В.
5	Устранение дефектов заземляющих устройств ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ.	2 кв. 2024 г	ЗНР главный инженер КРЭС Новиков Р.В.
6	Установка приборов контроля качества электроэнергии в точке поставки электроэнергии потребителю на ВЛ-0,4 кВ и в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ.	3 кв. 2024 г	ЗНР главный инженер КРЭС Новиков Р.В.
7	Расшифровка результатов показаний приборов контроля качества электроэнергии.	3 кв. 2024 г	Начальник ОМиККЭ Рыбкин А.В.
8	Разработка дополнительных корректирующих мероприятий по текущему ремонту ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ на основании полученных данных (при необходимости).	3 кв. 2024 г	ЗНР главный инженер КРЭС Новиков Р.В.
9	Выполнение ремонта ТП-10/0,4 кВ №6010.	3 кв. 2024 г	ЗНР главный инженер КРЭС Новиков Р.В.
10	Испытание оборудования ТП-10/0,4 кВ повышенным напряжением, измерение параметров трансформатора.	3 кв. 2024 г	Начальник СИЗП Проценко Р.С.
11	Повторная установка приборов контроля качества электроэнергии в точке поставки электроэнергии потребителю на ВЛ-0,4 кВ и в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ.	4 кв. 2024 г.	ЗНР главный инженер КРЭС Новиков Р.В.
12	Расшифровка результатов показаний приборов контроля качества электроэнергии.	4 кв. 2024 г.	Начальник ОМиККЭ Рыбкин А.В.
13	В случае причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, возместить вред, причиненный в результате поставки электрической энергии, несоответствующей требованиям ГОСТ 32144-2013 при предъявлении претензии со стороны потребителя	При поступлении претензии	ПАО «Россети Ленэнерго»
14	Уведомление АО «ПСК» о поставке электрической энергии, не соответствующей требованиям ГОСТ 32144-2013, возможности рассмотрения вопроса о снижении стоимости электрической энергии по заявлению потребителя в соответствии с п. 10 Приложения 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении	После выявления фактов причинения вреда и несоответствия ПКЭ требованиям ГОСТ 32144-2013	Заместитель директора по реализации и развитию услуг Шмитова Г.В.

	коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"		
15	Направление в СЗМТУ Росстандарта о ходе реализации программы мероприятий.	Ежеквартально, по 4 кв. 2024г. включительно	Начальник ОМиККЭ Рыбкин А.В.
16	Направление в СЗМТУ Росстандарта заключительной отчетной информации о реализации программы мероприятий.	4 кв. 2024 г.	Начальник ОМиККЭ Рыбкин А.В.

Начальник Кингисеппского РЭС

И.о. первого заместителя директора –
главного инженера

Д.С. Николаев

А.Ю. Подольский