

<p><b>Согласовано:</b>          Руководитель ЦМТУ  <b>ЦМТУ</b>          Росстандарта</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 272022dda1a46da235546aa350f45360b733a68a          Владелец: Калининкова Марина Григорьевна          Действителен: с 28.04.2023 по 21.07.2024</p>	<p><b>Утверждаю:</b>          Директор филиала ПАО «Россети Ленэнерго»          «Кингисеппские электрические сети»          С.А. Виноградов</p>
---	---

24.01.2024 № 29

### Программа мероприятий

по предотвращению причинения вреда, связанного с обращением продукции

**1. Производитель продукции:**

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети», расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 64.

**2. Идентификация продукции:**

Марка	Коммерческое наименование (тип)	Период производства	Период реализации	Количество продукции
Электрическая энергия переменного тока чистотой 50 Гц	Техническое электричество	нет	нет	В соответствии с объемами потребления

**3. Описание неисправности (дефекта) продукции:**

Согласно обращению потребителя, возможное несоответствие показателей электрической энергии требованиям ГОСТ 32144-2013 (высокое напряжение) по адресу: Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская, пер. Лесной, д. 4.

**4. Описание способа ремонтного воздействия:**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный
1	Уведомление потребителя о возможном несоответствии продукции (электроэнергии) требованиям ГОСТ, о запланированных работах по данной программе путем направления письма.	1 кв. 2024 г.	Начальник ОМиККЭ Рыбкин А.В.
2	Уведомление потребителя о запланированных работах по данной программе путем размещения объявления на информационной доске в населенном пункте.	1 кв. 2024 г.	Начальник ЛРЭС Красов И.М.
3	Инициирование размещения на сайте ПАО «Россети Ленэнерго» информации о запланированных работах в н.п. Мшинская по данной программе.	1 кв. 2024 г.	ЗГИ по Эксплуатации Фролов А.В.
4	Выполнение ремонта ВЛ-0,4 кВ от ТП-327 Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ,	2 кв. 2024 г.	Начальник ЛРЭС Красов И.М. Начальник ОКС

	влияющих на качество передаваемой электроэнергии.		Кирилаев М.В.
5	Устранение дефектов заземляющих устройств ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ.	2 кв. 2024 г	Начальник ЛРЭС Красов И.М.
6	Установка приборов контроля качества электроэнергии в точке поставки электроэнергии потребителю на ВЛ-0,4 кВ и в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ.	3 кв. 2024 г	Начальник ЛРЭС Красов И.М.
7	Расшифровка результатов показаний приборов контроля качества электроэнергии.	3 кв. 2024 г	Начальник ОМиККЭ Рыбкин А.В.
8	Разработка дополнительных корректирующих мероприятий по текущему ремонту ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ на основании полученных данных (при необходимости).	3 кв. 2024 г	Начальник ЛРЭС Красов И.М.
9	Выполнение ремонта ТП-10/0,4 кВ №327.	3 кв. 2024 г	Начальник ЛРЭС Красов И.М. Начальник ОКС Кирилаев М.В.
10	Испытание оборудования ТП-10/0,4 кВ повышенным напряжением, измерение параметров трансформатора.	3 кв. 2024 г	Начальник СИЗП Проценко Р.С.
11	Повторная установка приборов контроля качества электроэнергии в точке поставки электроэнергии потребителю на ВЛ-0,4 кВ и в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ.	4 кв. 2024 г.	Начальник ЛРЭС Красов И.М.
12	Расшифровка результатов показаний приборов контроля качества электроэнергии.	4 кв. 2024 г.	Начальник ОМиККЭ Рыбкин А.В.
13	В случае причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, возместить вред, причиненный в результате поставки электрической энергии, несоответствующей требованиям ГОСТ 32144-2013 при предъявлении претензии со стороны потребителя	При поступлении претензии	ПАО «Россети Ленэнерго»
14	Уведомление АО «ПСК» о поставке электрической энергии, не соответствующей требованиям ГОСТ 32144-2013, возможности рассмотрения вопроса о снижении стоимости электрической энергии по заявлению потребителя в соответствии с п. 10 Приложения 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении	После выявления фактов причинения вреда и несоответствия ПКЭ требованиям ГОСТ 32144-2013	Заместитель директора по реализации и развитию услуг Шмитова Г.В.


	коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"		
15	Направление в СЗМТУ Росстандарта о ходе реализации программы мероприятий.	Ежеквартально, по 4 кв. 2024г. включительно	Начальник ОМиККЭ Рыбкин А.В.
16	Направление в СЗМТУ Росстандарта заключительной отчетной информации о реализации программы мероприятий.	4 кв. 2024 г.	Начальник ОМиККЭ Рыбкин А.В.

Начальник Лужского РЭС

И.о. первого заместителя директора –  
главного инженера



А.Ю. Подольский



И.М. Красов