

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ЦМТУ Росстандарта



ЦМТУ
Росстандарта

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 272022dda1a46da235546aa350f45360b733a68a
Владелец: **Калинникова Марина Григорьевна**
Действителен: с 28.04.2023 по 21.07.2024

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала
ПАО «Россети Ленэнерго»
«Северные электрические сети»



И.М. Мещеряков

Программа мероприятий

08.02.2024 № 59 по предотвращению причинения вреда, связанного с обращением продукции

1. Производитель продукции

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети», расположенный по адресу: 197730, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. п. Белоостров, шоссе Новое, д. 53, литер А

2. Идентификация продукции:

Марка	Коммерческое наименование (тип)	Период производства	Период реализации	Количество продукции
Электрическая энергия переменного тока частотой 50Гц	Техническое электричество	Нет	Нет	В соответствии с объемами потребления

3. Описание неисправности (дефекта) продукции:

Согласно обращению потребителя, возможное несоответствие показателей качества электрической энергии требованиям ГОСТ 32144-2013 (низкое напряжение) по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, Запорожское сельское поселение, массив Пески, СНТ «Пески-ВНИИРА», уч. 31, 54, ул. Сосновая, д.45.

Заявители:

- Фомина Любовь Викторовна, тел.: +7 921 865 4613
 - Кудрявцева Ирина Витовна, тел.: +7 921 861 7376
 - Захаров Игорь Николаевич, тел.: +7 911 920 1175
- ТП-1864 (100 кВА), ввод в эксплуатацию 2019 г.

4. Описание способа ремонтного воздействия:

№	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный
1	Уведомление потребителя о возможном несоответствии продукции (электроэнергии) требованиям ГОСТ 32144-2013, выполненных и запланированных работах по данной программе путем направления письма	1 кв. 2024 г.	Начальник ОМиККЭ Мужиченко В.И.
2	Инициирование размещения на сайтах ПАО «Россети Ленэнерго» и Росстандарта или его территориального органа информации о проводимой программе мероприятий	1 кв. 2024 г.	Заместитель главного инженера по эксплуатации Иванов К.А.

3	В случае причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, возместить вред, причиненный в результате поставки электрической энергии, не соответствующей требованиям ГОСТ 32144-2013 при предъявлении претензии со стороны потребителя.	При поступлении претензии	ПАО «Россети Ленэнерго»
4	Уведомление АО «ПСК» о поставке электрической энергии, не соответствующей требованиям ГОСТ 32144-2013, и необходимости снижения стоимости электрической энергии по заявлению потребителя в соответствии с п. 10 Приложения 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"	1 кв. 2024 г.	Заместитель главного инженера по эксплуатации Иванов К.А.
5	Установка устройства автоматической балансировки нагрузок 160 кВА	Март 2024 г.	Начальник Сертоловского РЭС Исаков М.В.
6	Повторная установка приборов контроля качества электроэнергии с целью проверки результатов проведенных мероприятий	апрель 2024 г.	Начальник ОМиККЭ Мужиченко В.И. Главный инженер Сертоловского РЭС Исаков М.В.
7	Расшифровка результатов показаний приборов контроля качества электроэнергии, формирование протокола испытаний электроэнергии	апрель 2024 г.	Начальник ОМиККЭ Мужиченко В.И.
8	Направление в ЦМТУ Росстандарта письма о ходе реализации программы мероприятий	апрель 2024 г.	Начальник ОМиККЭ Мужиченко В.И.
9	Направление в ЦМТУ Росстандарта заключительной отчетной информации о реализации программы мероприятий	апрель 2024 г.	Начальник ОМиККЭ Мужиченко В.И.

Главный инженер

И.В. Диденко